

6.4. Max. Vorlauf 2. Wert **45 °C**

schaltet bei erreichen (S2)

Wärmepumpe ab

Bereich: 35...50 (45)

-

+

Bestätigen



WPC 5

Wärmepumpen Controller